



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 49.680
VÁLIDO

Validade: 29/05/2031

Nº. do Processo: 19966.203847/2026-10

Produto: Nacional

Equipamento: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Mangas Isolantes de Mistura de Borracha Natural e Sintética - Categorias: A, H, Z, C - Tipo B (Desenho Curvo) - Classe: 4 - Tensão de Uso: 36.000 V - Tensão de Ensaio: 40.000 V.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO F DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho: a. Categorias A, H, Z, C b. Classe 4 (tensão máxima de uso de 36.000 V) para IEC 60984:2014 IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: LB4NL

Tamanhos: M - Comprimento: 670 mm.

Cores: Laranja.

Normas técnicas: IEC 60984:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-MIB/ICEPEX-N 00004-23-4

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: LIGHTBURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.

CNPJ: 32.606.201/0001-23 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

Endereço: GERALDO SCAVONE 2730 CONJ 271 RUA 3 COND VIP

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

CEP: 12305490

Cidade: JACAREI

UF: SP